



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Andrea Mészárošová
02/208 24 693

Bratislava
09. 10. 2013

Vec: **Výzva na predloženie ponuky**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

v y z ý v a

na predloženie ponuky na predmet zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie plynovej kotolne a NTL prípojky s požadovanými vyjadreniami k PD pre administratívnu budovu v Košiciach na Štúrovej č. 21 – počet kompletných PD - 11 ks

VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:

1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií, v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie projekčných prác. Predložený doklad o uskutočňovaní projekčných prác musí byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
2. Doklad o odbornej spôsobilosti pre projektovanie stavieb kategórie – zdravotnícke zariadenia a inštalácie, vykurovacie a tepelné zariadenia, plynové zariadenia.
3. Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé 3 roky.
4. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.

VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 4 tejto výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.

Pre účely spracovania ponuky Vám VŠZP poskytuje informácie o predmete zákazky:

Opis predmetu zadávania zákazky

Vypracovanie realizačnej PD

„Plynová kotolňa a plynofikácia Administratívna budova VŠZP, a.s., Štúrová 21, Košice“, ktorá bude obsahovať tieto časti:

2.1/ Plynová inštalácia :

- vonkajšia NTL prípojka, umiestnenie plynomeru (zväčšená skrinka na budúci regulátor z STL na NTL), prekopávka verejných komunikácií – chodník
- inštalované kondenzačné kotly, vnútorné plynové rozvody

2.2/ Ústredné vykurovanie :

- úprava rozvodov, rozdeľovača a zberača, inštalácia zásobníka na TÚV min. 200l
- úprava kúrenárskej vody

2.3/ Zdravotechnika :

- napojenie jestvujúcich rozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulácie
- odvod kondenzu z kotlov do kanalizácie

2.4/ Meranie a Regulácia (MaR) :

- užívateľský priateľský systém s individuálnou možnosťou nastavenia teplotných kriviek obsluhou kotolne pre jednotlivé vetvy, časová reguláciu zapínania a vypínania prípravy TÚV, možnosť ručného zapnutia
- snímače plynu a CO s napojením na riadiacu automatiku s možnosťou odstávky prívodu plynu ku kotlom (BAP)

2.5/ Odvod spalín a vetranie plynovej kotolne

2.6/ Elektroinštalácia : silnoprúdová inštalácia, protokol s určením prostredia

2.7/ Demontáž technológie :

- výmenníková stanica, vrátane 1000 l zásobníka na TÚV, starej silnoprúdovej inštalácie a MaR
- odpojenie primárnej prípojky rozvodu tepla do objektu od centrálného rozvodu

2.8/ Stavebné úpravy : možné stavebné úpravy v kotolni resp. na jednotlivých podlažiach, bezprašná podlaha v kotolni, úprava povrchov

2.9/ Požiarna ochrana : prepočet požiarnej záťaže samostatného požiarneho úseku, zapracovanie podmienok do stavebnej časti, určenie počtu rozmiestnenia RHP resp. hydrantu

Každá z uvedených častí bude okrem výkresovej časti pozostávať minimálne z podrobnej technickej správy, podrobného položkovitého výkazu bez uvedenia cien, ako aj položkovitého rozpočtu s uvedením cien bez DPH a s DPH.

PD bude obsahovať súhrnný rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov.

V dokladovej časti projektant zabezpečí a predloží kladné stanovisko „Technickej inšpekcie, a.s.“, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice pre účely stavebného povolenia (v skrátenom konaní).

Zodpovedný projektant zabezpečí prejednanie prípojky s SPP a.s. a predloží kladné stanovisko. Zodpovedný projektant v realizačnej etape projektu predjedná na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach PD plynovej kotolne, ako aj miesto a spôsob ukončenia vývodu spalín nad strechou objektu s predpokladaným kladným stanoviskom.

Zodpovedný projektant navrhne také technické riešenie plynovej kotolne, ktoré by umožnilo v súbehu s realizáciou novej plynovej kotolne zabezpečiť čiastočné využívanie starej technológie výmenníkovej stanice na temperovanie objektu.

Zodpovedný projektant, ako autor projektu sa min. 3x zúčastní kontrolných dní pri realizácii predmetnej akcie na základe pozvánky investora.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Spôsob predloženia ponuky

Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500,00 eur bez DPH.

Kód CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 4 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.

Ponuku doručte na mailovú adresu: zuzana.sucha@vszp.sk v lehote do **14.10.2013 do 10:00 hod.**

S úspešným **uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo.** Lehota ukončenia diela je určená do **4 týždňov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Lehota viazanosti ponúk je určená do **31.12.2013.**

Ing. Andrea Mészárošová
Vedúca odboru verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Prílohy: Príloha č. 1 – Zmluva o dielo