



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Mgr. Zuzana Suchá
02/208 24 116

Bratislava
20.12.2013

Vec: **Výzva na predloženie ponuky**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

v y z ý v a

na predloženie ponuky na predmet zákazky

Poskytovanie servisných služieb pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia v budovách VšZP, a.s.: KP Trnava, Halenárska 22 a A. Sládkoviča 6; Expozitúra Hlohovec, SNP č. 10

VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:

1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií, v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na prácu s chladiacimi, klimatizačnými a vzduchotechnickými zariadeniami. Predložený doklad na prácu s chladiacimi, klimatizačnými a vzduchotechnickými zariadeniami musí byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
2. Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé 2 roky.
3. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.

VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 3 tejto výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.

Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky

Opis predmetu zadávania zákazky

Poskytovanie servisných služieb – pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení uvedených v predmete zákazky, podľa prílohy č.1. Poskytovateľ

nacení položky v příloze 2 a 3 a zároveň dodá cenník náhradných dielov na klimatizačné a vzduchotechnické jednotky.

Pravidelný servis musí zahŕňať činnosti uvedené v prílohe č.4.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **najnižšia cena**

Spôsob predloženia ponuky

Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: Do 17 000,00 eur bez DPH/2 roky.

Kód CPV:

71356100-9 Technická kontrola

Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 3 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.

Ponuku doručte na mailovú adresu: zuzana.sucha@vszp.sk v lehote do **09.01.2014 do 10:00 hod.**

Úspešnému uchádzačovi zašle verejný obstarávateľ Zmluvu o vykonávaní servisných služieb pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia.

Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.03.2014.

PhDr. Mária Kuklicová
Expert, Odbor verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Prílohy:

Príloha č. 1 Zoznam klimatizačných a vzduchotechnických zariadení,

Príloha č. 2 Cenník pravidelného servisu,

Príloha č. 3 Cenník pozáručného servisu,

Príloha č. 4 Činnosti vykonávané v rámci pravidelného servisu

Príloha č. 1 – Zoznam klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

por. čís.	typ zariadenia	umiestnenie	počet (ks)	Termín plnenia
1		Trnava, Halenárska 22		
1.1	VZT jednotka Aeromaster, 4600m3/h	technická miestnosť	1	apríl
1.2	Riadiaca jednotka	technická miestnosť	1	apríl
1.3	Zmiešavací uzol	technická miestnosť	1	apríl
1.4	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P80	vybavovacia hala	2	apríl
1.5	Požiarna klapka IMOS		1	apríl
1.6	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32	kancelária	1	apríl
1.7	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20	kancelária	1	apríl
1.8	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32	kancelária	1	apríl
1.9	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PDFY-P32	kancelária	1	apríl
1.10	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25	kancelária	2	apríl
1.11	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20	kancelária	1	apríl
1.12	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PUHY P400	na streche	1	apríl
1.13	Požiarna klapka IMOS		1	apríl
1.14	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKA-P2	serverovňa	1	apríl október
1.15	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKA-P2	kancelária	1	apríl
1.16	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PU-P2	na balkóne	2	apríl
1.17	Klim. Jednotka TOSHIBA	kancelária	2	apríl
1.18	Klim. Jednotka TOSHIBA	na stene	2	apríl
		Trnava, A. Sládkoviča 6		
1.19	Klim. Jednotka HITACHI RAK - 25 NHP5	serverovňa	1	apríl október
1.20	Klim. Jednotka HITACHI RAK - 25 NHP5	kancelária	5	apríl
1.21	Klim. Jednotka HITACHI R410A	balkón	2	apríl
1.22	Klim. Jednotka DAIKIN FV45DV1	kancelária	2	apríl
1.23	Klim. Jednotka DAIKIN MA45CV	na stene	2	apríl
1.24	Dverová clona PYROX Master LG	vstup hala	1	apríl
		Expozitúra Hlohovec, SNP č. 10 Budova N-Centrum		
1.25	Klim. Jednotka TOSHIBA	kancelária	1	apríl
1.26	Klim. Jednotka TOSHIBA	na streche	1	apríl

Pravidelný servis zahŕňa:

- 1x za 1/2 rok 2ks klimatizačné jednotky v serverovni KP Trnava (Halenárska 22, A. Sládkoviča 6)
Termín: apríl, október
- 1 x za rok ostatné klimatizačné jednotky a vzduchotechnika
Termín: apríl

Príloha č. 2 - Cenník pravidelného servisu

por. čís.	typ zariadenia	umiestnenie	počet (ks)	jednotková cena (bez DPH) za pravidelný servis/rok	cena spolu (bez DPH)/rok
1		Trnava, Halenárska 22			
1.1	VZT jednotka Aeromaster, 4600m3/h	Technická miestnosť	1		
1.2	Riadiaca jednotka	Technická miestnosť	1		
1.3	Zmiešavací uzol	Technická miestnosť	1		
1.4	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P80	vybavovacia hala	2		
1.5	Požiarna klapka IMOS		1		
1.6	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32	Kancelária	1		
1.7	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20	Kancelária	1		
1.8	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32	Kancelária	1		
1.9	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PDFY-P32	Kancelária	1		
1.10	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25	Kancelária	2		
1.11	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20	Kancelária	1		
1.12	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PUHY P400	na streche	1		
1.13	Požiarna klapka IMOS		1		
1.14	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PKA-P2	Kancelária	2		
1.15	Klim. Jednotka MIITSUBISHI ELECTRIC PU-P2	na balkóne	2		
1.16	Klim. Jednotka TOSHIBA	kancelária	2		
1.17	Klim. Jednotka TOSHIBA	na stene	2		
		Trnava, A. Sládkoviča 6			
1.18	Klim. Jednotka HITACHI RAK - 25 NHP5	kancelária	6		
1.19	Klim. Jednotka HITACHI R410A	balkón	2		
1.20	Klim. Jednotka DAIKIN FV45DV1	kancelária	2		
1.21	Klim. Jednotka DAIKIN MA45CV	na stene	2		
1.22	Dverová clona PYROX Master LG	vstup hala	1		
		Expozitúra Hlohovec, SNP č. 10 Budova N-Centrum			
1.23	Klim. Jednotka TOSHIBA	Kancelária	1		
1.24	Klim. Jednotka TOSHIBA	na streche	1		

Celkom bez DPH

.....

Celkom s DPH

.....

Príloha č. 3 - Cenník pozáručného servisu

Pozáručný servis bude fakturovaný na základe:

- zápisov o servisnej oprave
- cenníka náhradných dielov (**doďa poskytovateľ**)
- hodinovej sadzby práce technika v €/hod (**uvedené nižšie**)
- skutočne ubehnutých kilometrov v €/km (**uvedené nižšie**)

Položka	Cena v € bez DPH
Hodinová sadzba technika	
Cena za ubehnutý km	

Príloha č. 4 – Pravidelný servis

Činnosti vykonávané na klimatizačných jednotkách v rámci pravidelného servisu

vnútorná a vonkajšia jednotka :

- kontrola uchytenia jednotiek - vonkajšia / vnútorná
- vizuálna kontrola mechanických častí
- kontrola elektrovýbroje vrátane elektrického prívodu
- dotiahnutie vodivých spojov elektrovýbroje
- meranie tlakov chladiaceho média
- kontrola tesnosti chladiaceho systému
- kontrola izolácie Cu potrubia

vnútorná jednotka :

- vyčistenie výparníka a filtrov dezinfekčným prostriedkom
- kontrola a vyčistenie odtoku kondenzu, prípadne čerpadla
- kontrola osadenia a hlučnosti ventilátora

vonkajšia jednotka :

- vyčistenie lamiel kondenzátora
- vyčistenie priestoru kompresora a elektrovýbroje
- kontrola chodu a spínania ventilátora
- kontrola zimnej regulácie (ak je inštalovaná)
- meranie odberu prúdu kompresora a ventilátora
- kontrola chodu zostavy VRV systému

Činnosti vykonávané na vzduchotechnických jednotkách v rámci pravidelného servisu

vzduchotechnická zostava

- kontrola, čistenie sacej a výtlačnej komory
- kontrola motorov, klinových remeňov a súososti remení
- kontrola chodu ventilátorov, hlučnosti ložísk
- kontrola rekuperátora
- kontrola, čistenie a dezinfekcia povrchu výmenníkov
- kontrola, prípadne výmena filtrov
- kontrola diferenčných snímačov
- kontrola, čistenie, prípadne nastavenie výustiek podľa požiadaviek zákazníka
- kontrola ovládania jednotky