



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
PhDr. Mária KUKLICOVÁ
02/208 24 466

Bratislava
16. 8. 2013

Vec: **Výzva na predloženie ponuky**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

v y z ý v a

na predloženie ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou

**Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne budovy VšZP, a.s.
Pribinova 2712, Topoľčany**

VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:

1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií, v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na poskytovanie zadaného predmetu zákazky. Predložený doklad musí byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.

VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 2 tejto výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.

Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky:

Opis predmetu zadávania zákazky

Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne na pobočku VšZP, a.s., Topoľčany. Objem priestoru, ktorý je potrebné vychladiť je 50 m³. Súčasťou dodávky

bude medené potrubie o dĺžke 10 m. Súčasťou zákazky bude demontáž pôvodnej klimatizačnej jednotky.

Požadované parametre klimatizačnej jednotky:

Chladiaci výkon 5,0 kW

Energetická trieda chladenia A++

Hlučnosť vnútornej jednotky 44/32 dB

Prevádzkový rozsah chladenia– 10 °C

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **najnižšia cena**

Spôsob predloženia ponuky

Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky vrátane nevyhnutných stavebných prác a dopravy. Žiadam vyplniť tabuľku cenník.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 000, 00 eur bez DPH.

Kód CPV:

45111300-1 Demontážne práce

42512000-8 Klimatizačné zariadenia

45331220-4 Inštalovanie klimatizácie

Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 3 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.

Ponuku doručte na mailovú adresu: maria.kuklicova@vszp.sk v lehote do 21.8.2013 do 10:00 hod

Lehota ukončenia diela je určená do **13. 9. 2013**. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle **Objednávku**.

Lehota viazanosti ponúk je určená do **30.9. 2013**.

Cenník

1	2	3	4	5
Č.p.	Názov položky	Cena v eurách	Výška	Cena v eurách
		bez DPH	DPH	s DPH
1	Klimatizačná jednotka			

PhDr. Mária Kuklicová
odbor verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.